

Att.: Sra Joana Alina
FORUM GRAMER S.L
C/ Domenech Cardenal 2
25230 MOLLERUSSA - Lérida (España)

Bellaterra, a 4 de mayo de 2017

Apreciada Sra. Alina,

Sirva el presente documento para informar de los resultados experimentales obtenidos de ensayar el siguiente material:

Descripción Muestras

Materiales: TOR MAT 20 y TOR MAT 40
Espesor aproximado: 20 mm y 40 mm respectivamente
Fecha recepción de las muestras: 6 de abril de 2017.

Ensayo Realizado

Ensayos según normativa de ensayo UNE-EN ISO 11925-2:2011 y tomando como referencia para la clasificación la norma europea UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, y la norma de producto UNE-EN 14904:2007.

Teniendo en cuenta los resultados de ensayo, las muestras clasificarían con una

Euroclase E_{fl}.

El ensayo está acreditado por ENAC (nº9/LÉ895) miembro de ILAC.



Laia Cunill
Técnico de Laboratorio de Euroclases
LGAI – Technological Center S.A.

Este documento es meramente informativo.